

## ***Bescheinigung***

### **über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für die Wärmeversorgung Hockermühlbad der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2021**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

**0,48**

nach GEG zu verwenden

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

**0,48**

**Emissionsfaktor FW 309-1:2021**

(Anlage 9 GEG)

**0 g/kWh**

umfasst Planungsdaten

Nein

ausgestellt am:

09.02.2022

gültig bis:

09.02.2032

von:

Dr. Raphael Lechner

fp-Gutachter FW 609-265


Institut für Energietechnik IfE GmbH

Kaiser-Wilhelm-Ring 23

92224 Amberg

## Bescheinigung

### über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7



#### Erfüllungsgrad der Fernwärme *EG<sub>FW</sub>*

**187%**

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

**JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH
Name des Wärmenetzes	Hockermühlbad
Ausstellungsdatum	09.02.2022
Geltungsdauer	10 Jahre