

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Pond Barracks** 

Betreiber

**Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH** 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (GEG § 22 (2)) [f <sub>p</sub> ]	0,00
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ]	0,22
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO2eq</sub> ]	0 g <sub>CO2</sub> /kWh

Datenbasis von Januar 2016 bis Dezember 2018.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 10.01.2030.

ausgestellt am: 13.07.2021

**Raphael Lechner**

Gutachter-Nr.: FW609-265 

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:  
DEBY0071\_FW309-1u7\_27072021 

