

Datenstand 31.12.2015



Netzstrukturdaten 2015 nach § 17 StromNZV

	Mittelspannung	Umspannebene MS/NS	Niederspannung	
Summe aller Einspeisungen	6.571.447 kWh	1.533.208 kWh	24.639.766 kWh	§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
Jahreshöchstlast	02.12.2015 um 12:00 Uhr		46.242 kW	§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			17.597 kW	§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene			43.126 kW	§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene			222.129.536 kWh	§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV